



DISTRIBUCE

DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUČÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ČÍSLO: 24_SOBS01_4122337041

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen „PDS“)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | distribuční portál pro elektronickou komunikaci: <https://dip.cezdistribuce.cz> | www.cezdistribuce.cz | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 22. 5. 2024 zastupuje Jaroslav Chlum, pozice: Vedoucí oddělení Regionální péče

ŽADATEL (dále jen „Žadatel“)

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV	Obec Líbeznice				
IČO	00240427				
DIČ	CZ00240427				
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI					
ULICE	Mělnická	Č. P. / Č. O.	43	PSČ	250 65
OBEC	Líbeznice	MÍSTNÍ ČÁST	Líbeznice		
ZÁPIS V OR / ŽR	Zapsáno v obch rejstř.				
ZASTOUPENÍ	vz. OBEC LÍBEZNICE				
TELEFON	778542543	E-MAIL	cervinova@libeznice.cz		

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Žadatel uzavírají tento dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) číslo 24_SOBS01_4122337041, uzavřené dne 14. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Článek III, odstavec 1 Smlouvy se rozšiřuje o textaci: V případě, že tak stanoví právní předpis, je část paušální částky k úhradě podílu na nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojováním zařízení k distribuční soustavě (Podíl na nákladech) v rozsahu stanoveném tímto právním předpisem nevratná.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě. Žadatel (příjemce návrhu dodatku) vyjádří svůj bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tohoto dodatku tím, že Žadatel, resp. osoba oprávněná za něj jednat, připojí na návrh tohoto dodatku svůj podpis. Je-li platnost dodatku uzavíraného Žadatelem, který je právnickou osobou, podmíněna souhlasem příslušného orgánu právnické osoby (např. rady nebo zastupitelstva obce), Žadatel prohlašuje, že tento souhlas mu byl udělen nejpozději ke dni podpisu dodatku. Tento dodatek je platný a účinný od okamžiku, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) PDS (navrhovatel) doručil listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže PDS doručí listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh dodatku doručen, jinak návrh dodatku zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem, stejně jako možnost uzavření tohoto dodatku jiným způsobem, například tím, že adresát návrhu dodatku se podle něj zachová.
- Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4122337041

ZA ŽADATELE

Obec Líbeznice

vz. OBEC LÍBEZNICE

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Jaroslav Chlum

Vedoucí oddělení Regionální péče

21. 4. 2026

V Plzni

DATUM A MÍSTO

PODPIS

DATUM A MÍSTO

PODPIS

PŘÍLOHA č. 1 DODATKU KE SMLouvě O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ č. 24_SOBS01_4122337041

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122337041

1. Specifikace zařízení: lokalita odběrných míst

- umístění zařízení: Martinova 152, kat.území: Líbeznice, parc.č.140/1, 250 65 Líbeznice

2. Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa

Povolený rezervovaný příkon (hodnota součtu jističů před elektroměry pro celou lokalitu) činí:

- pro 1 fázové jističe: 0,0 A

- pro 3 fázové jističe: 610,0 A

Výčet:

Hodnota jističe [A]	Počet fází	Počet stejných typů
25,0	3	18
160,0	3	1

3. Závazky PDS spojené se zajištěním technických podmínek připojení

PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

Pro připojení lokality o počtu 1x 3x160A a 18x 3x25A v obci Líbeznice, čp.142 je nutné rozšíření distribuční soustavy. Dle výpočtu zatížení v JVS Grizzly je zapotřebí posílit stávající DTS PY_1510, a to výměnou za větší nepochozí DTS 2x630kVA. Stávající trafo a rozvaděč NN budou přemístěny do nové distribuční stanice. Stávající DTS PY_1510 je momentálně umístěna na odděleném pozemku p.č.st.70/8. Pro umístění nové DTS je nutné zvětšení odděleného pozemku a následné odkoupení. Nová transformační stanice by měla být umístěna tak, aby k ní byl umožněn bezproblémový přístup z veřejného prostranství a její provoz a obsluha s respektováním rozsahu ochranného pásma, včetně podmínek a omezení z něj plynoucích dle § 46 Energetického zákona. Ze sousedního pozemku p.č.70/3 bude oddělen nový pozemek, pro umístění nové transformační stanice o rozměrech cca 5,62 x 3,00m + manipulační prostor je cca celková výměra 33,4m², který bude po dokončení stavby ČEZ Distribucí, a.s. za standardních podmínek odkoupen. Přesný rozsah odkupované části pozemku bude odpovídat zastavěné ploše transformační stanice popř. včetně dalšího nezbytně nutného manipulačního prostoru (např. okapový chodník). Současně s odkupem pozemku bude zřízeno věcné břemeno na uzemnění transformační stanice.

Samotné připojení lokality bude provedeno vyvedením 2x AYKY240+120 z PY_1510 nového rozvaděče NN ve stávající trase kNN kolem čp.42 do ulice Martinova, kde budou ukončeny ve vyměněné rozpojovací skříni SR822 (čp.142). Délka nové trasy kabelu NN je cca 215m.

žadatel zajistí osazení společného typizovaného elektroměrového rozvaděče pro nepřímé měření 160A, dále pro požadovaných 18x 3x25A včetně pro stávající odběry, s požadovaným hlavním jističem a přípravou pro montáž HDO /který bude přístupný z veřejného prostranství. Elektroměrový rozvaděč bude připojen do stávající rozpojovací skříně, která bude vyměněna za novou větší SR822. Pro připojení požadované lokality bude nutné rozšíření distribční sítě, jejíž realizaci zajistí provozovatel distribuční soustavy.

4. Další podmínky připojení

Hranice vlastnictví, umístění a typ měření a předpokládaný termín připojení bude upřesněn po podání žádosti na připojení pro jednotlivá odběrná místa.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného/předávacího místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

5. Doklady pro připojení

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu.