

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009
obce L í b e z n i c e
Požární řád obce

Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Líbeznice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb..

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Líbeznice (dále jen obec), která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") obce podle Čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:

- a) jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, kategorie JPO I se sídlem v Neratovicích,
- b) jednotka SDH Klecany, kategorie JPO III se sídlem v Klecanech.

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce (1) obec:

- a) Pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.
- b) Pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu firmu BOZPO. Konkrétní určení a rozsah působnosti bude součástí dokumentace PO obce.
- c) K zabezpečení preventivně výchovné činnosti obce jmenuje usnesením referenta preventivně výchovné činnosti. Konkrétní určení a rozsah působnosti bude součástí dokumentace PO obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
 - a) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob (více než 200 osob nebo 50 osob s omezenou schopností pohybu); požární bezpečnost při provozování této činnosti musí být zabezpečena podle obecně závazné vyhlášky č.: 4/2004 Obce Líbeznice o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
- (2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
 - a) období mimořádného sucha - bude vyhlášeno obecně závaznou vyhláškou Obce Líbeznice včetně nutných opatření k zajištění požární bezpečnosti.
 - b) topné období – je ohraničeno snížením mikroklimatických podmínek a nutností pravidelně vytápět užívané prostory. Podmínky požární bezpečnosti jsou uvedeny v příloze požárního řádu č.: 3 - Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku požární ochrany v obci.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 2 a Čl. 5.

Čl. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Obec ustanovila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (viz příloha č. 2). Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2.
- (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do hasičské zbrojnice nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Adresa hasičské zbrojnice: Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů:

1. hydrantovou síť na vodovodním řadu v majetku Vodáren Kladno – Mělník, a.s.

2. při poruše vodovodního řadu, nouzový zdroj - studnu OÚ

(2) Zdroje požární vody, které musí svým umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou "Ohlašovna požárů"

Obecní úřad Líbeznice v ul. Mělnická 43:

telefon:

dosažitelnost:

OÚ

283 981 058

Po, St:

7,30 – 17,00

(2) Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou "Zde hláste požár" nebo symbolem telefonního čísla "150":

členové jednotky SDH obce:

Pazdera Václav Mělnická 193 602 802 839

Pazdera Zdeněk Mělnická 193 723 269 125

Morkus Milan Mělnická 259 723 746 070

Hodinka Marcel Hovorčovická 160 723 648 646

Polakovič Martin Zdibská 90 737 454 496

Neumann Miroslav Mělnická 259 605 870 046

Činnost ohlašovny požáru a místa pro hlášení požáru se řídí Řádem ohlašovny požáru obce.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH" vyhlášováním obecním rozhlasem (gramofonová deska 1049 1171) a následné ústní vyhlášení požárního poplachu (slyšitelnost v rozsahu celé obce),

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší ústně určenou spojkou.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

- (1) Touto vyhláškou se ruší Požární řád obce ze dne 9.2.2004.
- (2) Přílohy č. 1 až 3 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
- (3) Kontrola požárního řádu se provádí nejméně 1x ročně nebo po každém požáru nebo změně, která má vliv na jeho obsah.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.listopadu 2009.

.....
Radek Kraus
místostarosta

.....
Otakar Hlavín
starosta obce

Přílohy požárního řádu obce:

- Příloha č. 1: Výpis z požárního poplachového plánu Středočeského kraje
Příloha č. 2: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Příloha č. 3: Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku požární ochrany v obci

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Líbeznice, kategorie, početní stav a vybavení:

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů (min. počet členů v JPO)	Minimální počet členů v pohotovosti
Líbeznice	JPO III	21 (19)	6

Funkce:	Počet
Velitel JPO	1
Velitel družstva	2
Strojník	4
Hasič	12
Požární technika a věcné prostředky PO	Počet
Cisternová automobilová stříkačka (dále jen CAS)	1
Dopravní automobil	1
Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor	1
Motorová stříkačka	1
Dýchací přístroj	4
Vozidlová radiostanice požární ochrany	2
Přenosná radiostanice požární ochrany	2
Mobilní telefon	1

*Legenda:**JPO**jednotka požární ochrany.**Dislokace JPO ...**název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.**Kategorie JPO ...**kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.**Počet členů**skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.**Minimální počet členů
v pohotovosti**počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3).*

**Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob
na úseku požární ochrany v obci**

I. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob:

Právnické a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají ke své činnosti. Za plnění povinností stanovených předpisů zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany odpovídá u právnických osob statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich zástupce.

II. Povinnosti fyzických osob:

1. fyzická osoba je povinna:

- a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
- b) zajistit volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
- c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,
- e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům PO za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu /uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání/,
- f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
- g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkolů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
- h) oznamovat bez odkladu hasičskému záchrannému sboru územní odbor Praha-východ každý vzniklý požár při činnostech, které vykonává, nebo v prostoru, které vlastní nebo užívá,
- i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- j) umožnit výkon státního požárního dozoru a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru,
- k) ten, kdo je povinen vykonávat dohled na osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

2. Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

- a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo povést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

- c) ohlásit neodkladně na ohlašovnu požáru obecního úřadu Líbeznice zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
- d) poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky PO,
- e) každý je povinen na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky PO poskytnout věcnou pomoc – dopravní prostředek, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Fyzická osoba není povinna poskytnout osobní nebo věcnou pomoc, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

3.Fyzická osoba nesmí:

- a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
- b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
- c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat používání hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení,
- d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
- e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek PO,
- f) provádět vypalování porostů.

4.Další podmínky požární bezpečnosti dodržované fyzickými osobami:

- a) při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu atd.) se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů,
- b) v případech uvedených v odstavci a) nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchu stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsanou technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků,
- c) při používání tepelných spotřebičů se žhavý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob,
- d) komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnosti při provozu připojených spotřebičů,
- e) čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem ,
- f) v případě skladování hořlavých látek v půdním prostoru se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa,
- g) pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hoření podporujících látek,
- h) při skladování látek mající sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení,
- i) ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené,
- j) hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny,

- k) hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 l v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič,
- l) v jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 l pohonných hmot pro osobní automobily a 80 l pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 l olejů na jedno stání,
- m) v hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel,
- n) nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech,
- o) nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.