Nová SS100/NVE1P-C do fasády vpravo vpravo od ELM.

Nová SS100/NVE1P-C do fasády vpravo vedle ELM.

Nová SS100/NVE1P-C do fasády vpravo od HUP.

Nová SS100/NKE1P-C před fasádu pod ELM.

Nová SS100/NKE1P-C do oplocení vlevo od ELM.

Nová SS100/NKE1P-C do pravého rohu oplocení

Nová SS200/NVE1P-C do oplocení vpravo vedle ELM.

Nová SS100/NKE1P-C ve výřezu v dřevěném oplocení vlevo od ELM.

Použít prázdnou SS100/KVE4P-M v oplocení vlevo od ELM.

Nová SR502/NKU2 k fasádě, do které se přepojí stávající odběratel č.p.60.

PY_1154
Líbeznice\
301251(PY)
Zdibská

SESTAVENÍ VÝKRESŮ:

C.X.1.

C.X.2.

US_PY_523
Zapnuto
Flb 15/60 25

10,5 m/6 kN
25

10,5 m/10 kN
25A

protlak komunikace

protlaková trubka
PVC průměr 160mm

konstrukce komunikace

kabel NN AYKY-J 3x240+120

1200

startovací/přistávací jáma pro protlak

1,5m

1,5m

Styk s prostory dle ČSN DIN 18 920 (ČSN 83 9061)

Výkopy budou provedeny 0,6m od hranic pozemků

POZOR!!!
Stávající podzemní zařízení zakresleno pouze orientačně. Před započetím výkopových prací nutno nechat vytýčit!!!

S
Z
V
J

LEGENDA:

- stávající trafostanice
- hlavní domovní vedení HDV
- elektroměr
- pozemky dotčené stavbou
- žlab
- chránička
- strom
- nová rozpojovací skříň
- nový kabel AYKY-J 3x120+70
- nový kabel AYKY-J 3x240+120
- nová přípojková skříň
- stávající rozpojovací skříň
- stávající přípojková skříň
- stávající svodič přepětí NN
- uzemnění
- stávající sloup VN, NN
- stávající vedení VN
- stávající vedení NN
- plyn
- vodovod
- kanalizace
- telekomunikace
- veřejné osvětlení venkovní, zemní
- geodetické zaměření
- katastrální hranice

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 49 Děčín

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na zařízení distribuční soustavy.

Platnost vyjádření je 1 rok.

V	Dne:	Podpis:

ELEKTROMONTÁŽE K. UHLÍŘ s.r.o.

K. Uhlíř s.r.o.
Zálužská 118
250 88 Čelákovice

Investor: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

Vypracoval: Martin Holan/odp.proj.Jana Hoffmanová

č. stavby: IE-12-6008363

Stavba:
Líbeznice U Kola obnova kNN

Stupeň PD: Stavební řízení

Datum: 12.2017

Příloha č.: C.3.2-Koordinace

Měřítko: 1:250